



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

Юридический адрес: 107031, Москва, ул. Рождественка, д.5/7,
Почтовый адрес: 236022 г. Калининград, ул. Носова, д.1-3, Телефон: (4012)579600, Факс: (4012)579601
E-mail: info@cntr.gosnadzor.ru, <http://www.cntr.gosnadzor.ru>

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8.1-0026пл-Пс/0040-2018
о назначении административного наказания**

« 09 » февраля 2018 года
дата рассмотрения дела

г. Калининград
место рассмотрения дела

Я, начальник отдела государственного энергетического надзора по Калининградской области
Центрального управления Ростехнадзора, Прохоров Дмитрий Павлович,

(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, вынесшего постановление)

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, возбужденного в отношении
юридического лица - муниципального автономного общеобразовательного учреждения города
Калининграда лицей № 18.

(полное наименование юридического лица)

сокращенное наименование: MAOY лицей № 18;

ИНН - 3904021779, ОГРН 1023900593254;

дата государственной регистрации в качестве юридического лица: 22.04.1998;

юридический адрес (адрес места нахождения юридического лица): 236022, г. Калининград, ул.
Комсомольская, д.4;

адрес фактического осуществления деятельности: 236022, г. Калининград, ул. Комсомольская,
д.4; г. Калининград, ул. Космонавта Леонова, д.6 (учебный корпус № 2);

руководитель юридического лица: Теличко Ирина Александровна, директор MAOY лицей № 18
(полномочия: приказ от 29.08.2001 № 50 «по личному составу» о назначении на должность
директора, справка от 15.02.2017 № 18 о месте работы Теличко И.А., устав MAOY лицей № 18,
выписка из ЕГРЮЛ);

телефон, иные сведения:

(сокращенное наименование, ИНН, ОГРН; дата государственной регистрации в качестве юридического лица; местонахождение
(юридический адрес); адрес фактического осуществления деятельности; наименование должности, фамилия, имя, отчество
руководителя юридического лица; телефон, иные сведения)

В присутствии Волобуевой Елены Николаевны, заместителя директора по АХР MAOY лицей №
18, уполномоченного представителя юридического лица (полномочия: доверенность от
01.02.2018 № 32)

(лицо, полномочное участвовать в рассмотрении дела, основания полномочия (устав, реквизиты доверенности и т.п.)

(в случае неявки лица, участвующего в производстве по делу об административном правонарушении, указать сведения о
надлежащем уведомлении, причины неявки (наименование и реквизиты ходатайства, заявления либо отсутствие таковых)

До начала рассмотрения дела отводов, заявлений, ходатайств не поступало

(в случае поступления указать наименование и реквизиты документа)

Права и обязанности, предусмотренные ст. 51 Конституции Российской Федерации, главами 25 и
30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, разъяснены

(подпись)

Волобуева Е.Н.
(инициалы, фамилия)

УСТАНОВИЛ:

В период с 22.01.2018 по 30.01.2018 в соответствии с распоряжением от 11.01.2018 № к-26-пр проведена плановая выездная проверка МАОУ лицей № 18 с целью контроля деятельности юридического лица по соблюдению обязательных требований в электроэнергетике и требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

Результаты проверки зафиксированы в Акте проверки Центрального управления Ростехнадзора юридического лица МАОУ лицей № 18 от 30.01.2018 № 8.1-0026пл-А/0014-2018.

МАОУ лицей № 18 зарегистрировано в качестве юридического лица 22.04.1998 (создание юридического лица до 01.07.2002) Администрацией Центрального района г. Калининграда, рег. № 2268 ЦНР, 02.12.2002 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Калининградской области присвоен ОГРН – 1023900593254.

Основным видом деятельности юридического лица - МАОУ лицей № 18, согласно выписки из ЕГРЮЛ, является образование основное общее (код ОКВЭД 85.13).

В соответствии со статьёй 3 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ объекты электросетевого хозяйства - это линии электропередачи, трансформаторные и иные подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное для обеспечения электрических связей и осуществления передачи электрической энергии оборудование.

Потребители электрической энергии - лица, приобретающие электрическую энергию для собственных бытовых и (или) производственных нужд.

Объекты электросетевого хозяйства и электроустановки МАОУ лицей № 18 должны эксплуатироваться, в том числе и в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены и введены в действие приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России 22.01.2003, рег. № 4145, далее - ПТЭЭП).

ПТЭЭП распространяются на организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей и граждан - владельцев электроустановок напряжением выше 1000В (далее - Потребители).

Они включают в себя требования к Потребителям, эксплуатирующим действующие электроустановки напряжением до 220кВ включительно (п.1.1.2. ПТЭЭП).

Электроустановки МАОУ лицей № 18 являются действующими (Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Минэнерго России Приказ от 13.01.2003 №6, раздел «термины и определения»).

В соответствии с договором энергоснабжения от 28.12.2017 № 4193 с ОАО «Янтарьэнергосбыт» и актами разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон между АО «Янтарьэнерго» и МАОУ лицей № 18, МАОУ лицей № 18 является Потребителем, эксплуатирующим действующие электроустановки и объекты электросетевого хозяйства:

- объекты электросетевого хозяйства – 4КЛ-0,4кВ (РУ-0,4кВ ТП-79 – ВРУ-0,4кВ учебного корпуса № 2) по адресу: г. Калининград, ул. Космонавта Леонова, д.6, длина 4х305м;

- электроустановка учебного корпуса № 2 по адресу: г. Калининград, ул. Космонавта Леонова, д.6; Рр=136,5кВт (в том числе субабоненты Рр=36,5кВт), категория электроснабжения электроприемников – 2;

- электроустановка здания МАОУ лицей № 18 по адресу: г. Калининград, ул. Комсомольская, д.4, Рр=150кВт, категория электроснабжения электроприемников – 2.

В соответствии с п.1.7.2. ПТЭЭП устройство электроустановок должно соответствовать требованиям правил устройства электроустановок, строительных норм и правил, государственных стандартов, правил безопасности труда и другой нормативно-технической документации.

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок устанавливают государственные нормативные требования охраны труда при эксплуатации электроустановок (п.1.1 Правил).

Организация эксплуатации и ремонта электроустановок должна соответствовать требованиям настоящих Правил, государственных стандартов, правил безопасности при эксплуатации электроустановок и других нормативных актов по охране труда.

Эксплуатация электроустановок МАОУ лицей № 18 осуществляется по договору со специализированной организацией ООО «ЭнергоСервис» на основании п.1.2.1. ПТЭЭП и в

